

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
№ RU Д-РУ.ПБ58.В.00002/20

(регистрационный номер декларации о соответствии)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СВИСС КРОНО»

(наименование и)

Место нахождения и фактический адрес: 157510, РОССИЯ, Костромская область, Шарьинский район, город Шарья, посёлок городского типа Велтужский, улица Центральная, дом 4.

ОГРН 1024402034117

Телефон: +7 4944959602 Факс: +7 4944959611

(местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СВИСС КРОНО»

(наименование и)

Место нахождения и фактический адрес: 157510, РОССИЯ, Костромская область, Шарьинский район, город Шарья, посёлок городского типа Велтужский, улица Центральная, дом 4.

ОГРН 1024402034117

Телефон: +7 4944959602, Факс: +7 4944959611

(местонахождение изготовителя)

**ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, класса эмиссии формальдегида Е1

(информация об объекте подтверждения соответствия)

Выпускаемые по ГОСТ 32289-2013

Серийный выпуск.

(позволяющая идентифицировать объект)

Код ОКПД 2

16.21.13.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция)

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 02-Д-20 от 18.11.2020 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: группа горючести – Г4, сильногорючие (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости – В3, легковоспламеняемые (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности – Д3, с высокой дымообразующей способностью (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18); группа токсичности продуктов горения – Т3, высокоопасные (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20).

Продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

(сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами))

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 25.11.2020 ПО 24.11.2025**

М.П. Заявитель

Л. Папе

Подпись

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность")

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.

Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8.

Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

(декларацию о соответствии)

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитационном лице 15.12.2015

М.П.

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

Д.С. Подсевалов

подпись

инициалы, фамилия